



**Министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение
Ростовской области
«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ
АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ РО «РАДК»)**

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 26-28/9а
тел.: (863) 310-41-70 факс: (863) 240-26-45
E-mail: radk-dir@donpac.ru

«17» *августа* 2020 г. № *621*

Государственному инспектору города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старшему инспектору отделения НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону

старшему лейтенанту внутренней службы
А.С. Тютченко

ул. Таганрогская, д. 110А,
г. Ростов-на-Дону, 344069

Уважаемый Александр Сергеевич!

ГБПОУ РО «РАДК» во исполнение Предписания №4-6 от 11.02.2020 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара, сообщает следующее.

Согласно п. 1 Предписания произведена заделка технологических отверстий в стене на 1 этаже административного здания профессиональной пеной ТУТАН PROFESSIONAL В1 огнеупорная (сертификат соответствия №РОСС PL.AM05.H05049, кассовый чек от 24.08.2020).

Согласно п. 2 Предписания ГБПОУ РО «РАДК» заключено с ООО «СПБ» Дополнительное соглашение №1 от 07.09.2020 к Договору №2 от 30.12.2019, в соответствии с которым ООО «СПБ» приняло на себя обязанности по проведению технического обслуживания АУПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном корпусе по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 80 (Учебно-производственная база, в том числе гаражи №№1-10).

Согласно п. 4 Предписания ГБПОУ РО «РАДК» обеспечило гаражи №№1-10 огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) и приложениям №1, 2.

Согласно п. 5 Предписания ГБПОУ РО «РАДК» обеспечило 1 этаж административного здания и гараж №1 огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) и приложениям №1, 2. Перезарядка огнетушителей произведена ООО «ГлавПожСнаб» в 2018 году согласно договору №03 от 09.04.2018.

Приложение: по тексту, на 26 л. в 1 экз.

Директор

С.Ю. Гонтарев